

永康市重点安全隐患公告

为认真贯彻执行上级指示精神 ,推动我市生产经营单位进一步落实安全生产主体责任 ,针对我省各地近期消防、建设等领域安全事故高发态势 ,永康市人民政府按照 “三个必须” 要求 ,组织相关行业主管部门在全市各行业领域开展安全生产大排查、大整治。根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条之规定 ,决定对排查出的各行业领域重点安全事故隐患整改单位 ,按照分级分类要求进行挂牌督办 ,并予以公告 ,接受社会监督。

监督电话 :0579 - 87101930

永康市安全生产委员会
2017年3月2日

永康市政府重点安全事故隐患挂牌整改单位

序号	隐患整改责任主体	地 址	存在隐患	整改措施要求	完成整改时间	隐患整改责任单位	责任领导	督办单位
1	众发金属材料有限公司	东永一线旁	消防设施损坏且设置不足 ,违规使用液化石油气 ,未安装独立式烟感报警器。	疏通消防通道及安全出口 ,安装独立式烟感报警器。	2017.5.31	经济开发区	周高福	市督考办
						市公安局	吕振标	
						市消防大队	吴圣安	
2	永康市时代广场	解放街35号	地下一层超市防火分区扩大 ,地下一层疏散宽度不足 ;广场二层茶吧、牛排店消防设施不足 ,疏散通道、安全出口堆放物品占用通道 ,广场两个中庭排烟量不足。	3月底前完成整改设计方案 ,10月31日彻底完成整改。	2017.10.31	西城街道	胡振宇	市督考办
						市市场监管局	胡跃峰	
						市消防大队	吴圣安	
3	永康物美商业有限公司	步行街三期一、二楼	消控室主机有故障点和屏蔽点 ,采用可燃材料装修 ,消防设施设置不符合要求。	3月17日前完成整改方案 ;8月底前完成消防设施增设并完成初步验收。	2017.9.30	西城街道	胡振宇	市督考办
						市市场监管局	胡跃峰	
						市消防大队	吴圣安	
4	王胄贵出租房	经济开发区铜陵路282号	走廊采用可燃材料装修 ,违章搭建钢棚占用防火间距。	3月16日前完成走廊及房间的可燃装修材料 ;4月28日前拆除违章钢棚。	2017.5.31	经济开发区	周高福	市督考办
						市公安局	吕振标	
						市消防大队	吴圣安	
5	新奥燃气公司	江南街道西徐村	根据燃气设计规范要求 ,居民建筑物与燃气工艺区、放散区安全距离不足 ;不符合燃气设计规范要求。	拆除门站东北角4户居民房屋。	2017.4.30	江南街道	姚振富	市督考办
						市建设局	方荣广	
6	舟山镇舟山三村	舟山三村综合市场北面	该房子分为两幢 ,建筑占地面积共有700平方米 ,已严重影响人身安全和公共安全。	已责令企业和村集体终止租赁协议 ,搬出生产设备 ,停业生产 ,进行拆除。	2017.3.30	舟山镇	朱刚勇	市督考办
						市建设局	徐雄杰	
7	晟元集团有限公司万园城住宅小区项目部	江南街道溪心A18、A19地块	1 - 4#楼北侧深基坑边搭建1#临时设施活动板房。	责令立即停止使用。	2017.4.30	晟元集团	余文彬	市督考办
						市建设局	徐 军	
8	永康市赛复特工贸有限公司	石柱镇横麓村	部分灭火器过期 ,部分电线老化 ,职工宿舍与厂区之间有钢棚连接。	对用电线路按照规范化要求进行整改 ;拆除职工宿舍与厂区之间的钢棚。	2017.3.10	石柱镇	施志强	市督考办
						市安监局	应坚胜	
9	永康市钢华不锈钢制品有限公司	江南街道下园朱201号	喷涂作业场所无安全防爆措施 ,不具备安全生产条件 ,存在用电安全隐患 ,灭火器配备不足 ,使用简易升降机。	关停喷涂场所 ,完善规章制度和操作规程 ,配足灭火器 ,关停使用简易升降机。	2017.3.10	江南街道	徐光裕	市督考办
						市安监局	应坚胜	
10	永康市马坊五金铸造厂内	经济开发区杜山头工业区	用电线路私拉乱接 ,存在用电安全隐患 ,无消防设施 ,消防通道不畅。	用电线路按规范化要求整改 ,加强现场管理 ,规范货物堆放 ,保持消防通道畅通。	2017.3.10	经济开发区	黄芦壹	市督考办
						市安监局	叶跃良	

永康市消安委重大火灾事故隐患挂牌整改单位

序号	隐患整改责任主体	地 址	存在隐患	整改措施要求	完成整改时间	隐患整改责任单位	责任领导	督办单位
11	永康市金色阳光浴业有限公司	紫微中路141号	消防设施、器材未保持完好有效 ,居住场所与营业场所共用疏散楼梯。	对消防设施、器材进行维护保养 ,确保完好有效 ,居住场所与营业场所疏散楼梯单独设置。	2017.4.30	西城街道	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
12	永康市好旺角足浴店	胜利街532、536、538号	消防设施、器材未保持完好有效 ,居住场所与营业场所共用疏散楼梯。	对消防设施、器材进行维护保养 ,确保完好有效 ,居住场所与营业场所疏散楼梯单独设置。	2017.3.20	西城街道	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
13	永康天豪商务宾馆	胜利街540号	封闭楼梯间防火门部分损坏 ,居住场所与营业场所共用疏散楼梯。	对消防设施、器材进行维护保养 ,确保完好有效 ,居住场所与营业场所疏散楼梯单独设置。	2017.3.20	西城街道	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
14	永康市水岸花城休闲会所	城西新区玉桂西路5号建材市场	采用可燃材料装修 ,居住场所与营业场所共用疏散楼梯。	对装修的可燃材料拆除 ,居住场所与营业场所疏散楼梯单独设置。	2017.4.23	城西新区	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
15	永康市在水一方浴场	开发区银川西路117号	部分疏散指示标志损坏 ,部分防火门闭门器、顺序器损坏 ,场所内部分电气线路未进行套管保护 ;自动灭火系统未保持完好有效。	对场所内电气线路进行套管 ,对消防设施等进行维护保养 ,确保完好有效。	2017.4.23	经济开发区	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
16	永康市红色年华足浴店	开发区铜陵西路308号	采用可燃材料装修 ,未按规定配备消防设施。	对装修的可燃材料拆除 ,按相关规定配备相应的消防设施。	2017.4.23	经济开发区	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
17	永康市宏祥商务宾馆	开发区九州西路485号	层顶水箱出水管与室内消火栓系统管径不足 ,楼梯间、通道堆放物品影响疏散 ,楼顶、楼梯间电线私拉乱接未进行套管保护。	规范用电安全 ,将影响疏散、逃生的物品进行清理 ,按要对屋顶水箱出水管和室内消火栓系统进行整改。	2017.4.30	经济开发区	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
18	永康市金足阁足浴店	东城街道大花园村金苑路5号	消防设施、器材未保持完好有效 ,居住场所与营业场所共用疏散楼梯 ,防烟楼梯间防火门损坏 ,厨房与营业场所未分隔。	对消防设施、器材进行维护保养 ,居住场所与营业场所疏散楼梯单独设置 ,厨房与营业场所进行完全分隔。	2017.4.23	东城街道	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
19	永康市碧海蓝天保健休闲会所	古山镇星月大道868号	该场所一层夹层、二层休息区设置员工宿舍 ,该场所一层大厅后侧设置厨房并使用瓶装液化气 ,未与营业部分分隔 ,场所内电气线路私拉乱接并未进行穿管保护。	员工宿舍进行搬离 ,厨房与营业场所进行完全分隔 ,或将厨房停止使用 ,规范场所内用电安全。	2017.4.30	古山镇	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	
20	永康市龙山镇平民超市	龙山镇桥一村状元街6号	消防控制室主机有故障 ,夹层仓库、超市办公室设置宿舍 ,遮挡消火栓。	对消防设施进行维护保养 ,宿舍搬离 ;搬离遮挡消火栓的遮挡物。	2017.4.30	龙山镇	分管领导	市消安委
						市公安局	吕振标	
						消防大队	吴圣安	

(下转第5版)

商务信息

营业执照遗失公告

0393永康市瑞日贸易有限公司遗失永康市市场监督管理局2015年4月1日核发的注册号为330784000118206营业执照(正本),声明作废。
永康市瑞日贸易有限公司
2017年3月11日
声 明

0394永康市星宇工具有限公司遗失税务登记证(正、副本),浙税联字:330784255075063,声明作废。

声 明

0395永康市西城阿喆饭店遗失税务登记证(副本),浙税联字:36028119741010522001,声明作废。

声 明

0395永康市西城阿喆饭店遗失永康市市场监督管理局2015年6月2日核发的餐饮服务许可证(正、副本),浙餐证字2015330784000328,声明作废。

营业执照遗失公告

0399浙江敏大科技有限公司遗失永康市市场监督管理局2016年10月26日核发的统一社会信用代码为91330784591763666G营业执照(副本),声明作废。
浙江敏大科技有限公司
2017年3月11日

营业执照遗失公告

0400永康市东城熠发塑料加工厂遗失永康市市场监督管理局2015年3月17日核发的注册号为330784611094138营业执照(正、副本),声明作废。

永康市东城熠发塑料加工厂
2017年3月11日
声 明

0400永康市东城熠发塑料加工厂遗失税务登记证(正、副本),浙税联字:33072219701021145601,声明作废。

声 明

0411李贵牧遗失道路货物运输从业资格证,证号:3300072003,声明作废。

欢迎刊登分类广告