



(上接第13版)

### 永康市各镇(街、区)重点安全事故隐患挂牌整改单位

序号	隐患整改责任主体	地址	存在隐患	整改措施要求	完成整改时间	责任领导
30	永康市明丰塑钢型材厂	江南街道湖西村雾川公司内	塑料粉末积尘过厚;负责人未培训;部分线路未套管、无电箱。	及时清理积尘;负责人报名培训;加强厂内管理;按要求安装套管、电箱。	2017/4/30	徐辉
31	红蜻蜓网吧	芝英镇南市街	消防通道堵塞;消防器材配备不足。	清理通道堵塞;按要求配备消防器材。	2017/3/30	章志浩
32	家和宾馆	芝英镇新塘北路	消防通道堵塞;消防器材配备不足;安全出口堵塞。	清理通道堵塞;按要求配备消防器材;畅通安全通道。	2017/3/30	章志浩
33	夜尚海浴店	芝英镇新塘北路	消防器材配备不足;安全出口堵塞;电线私拉乱接。	按要求配备消防器材;畅通安全通道;按要求整改用电线路。	2017/3/30	章志浩
34	丽州休闲中心	芝英镇灵溪西路	消防器材配备不足;安全出口堵塞;电线私拉乱接。	按要求配备消防器材;畅通安全通道;按要求整改用电线路。	2017/3/30	章志浩
35	永康市宇鹏杯业有限公司	芝英镇芝英七村前进路	安全通道堵塞;电线私拉乱接;消防器材配备不足。	按要求配备消防器材;畅通安全通道;按要求整改用电线路。	2017/3/30	朱兴妙
36	永康市桦利泰电子有限公司	芝英镇芝英七村前进路	存在三合一现象,且楼下为易燃物品;消防器材配备不足;电线私拉乱接。	责令住宿人员立即搬离;按要求配备消防器材;按要求整改用电线路。	2017/3/30	朱兴妙
37	永康市油川长远塑胶五金厂	芝英镇油川工业区黄龙路39号	存在三合一现象,且楼下为易燃物品;消防出口堵塞。	责令住宿人员立即搬离;畅通安全通道。	2017/3/30	朱兴妙
38	永康市鸿庆工艺品有限公司	芝英镇油川工业区黄龙路18号	存在三合一现象,且楼下为易燃物品;消防器材配备不足;电线私拉乱接。	责令住宿人员立即搬离;按要求配备消防器材;按要求整改用电线路。	2017/3/30	朱兴妙
39	雅庄供销社	芝英镇雅庄村	房子过于老旧。	拆除。	2017/6/30	王国栋
40	永康市古鹿五金厂	芝英镇古鹿山背	房子过于老旧。	拆除。	2017/6/30	王国栋
41	李金云	石柱镇新店村	危旧房。	修缮或腾空。	2017/3/30	陈胜
42	李高通	石柱镇新店村	危旧房。	修缮或腾空。	2017/3/30	陈胜
43	石柱大润发玛特	石柱镇石柱村	安全通道不畅;出口指示灯不足;警示标识缺失。	保持消防通道畅通;增加疏散指示灯;张贴警示标识。	2017/3/30	王武威
44	石柱敬老院	石柱镇姓傅村	缺少应急池和指示灯;管理人员消防知识不足。	安装应急照明灯、标识;疏散通道;组织人员进行消防演练。	2017/3/30	王武威
45	石柱镇侨兴液化气站	石柱镇妙端村	车辆人员随意进入危险区域;警示标志不足;消防知识不足;可燃物品随意摆放。	张贴入厂安全告知卡、警示标志;组织人员进行消防演练;物品规范摆放。	2017/3/30	王武威
46	永康市思晟工贸有限公司	石柱镇郎村	喷涂车间不符合安全生产条件;现场产品堆放混乱;部分通道不畅;消防器材配备不足。	喷涂车间按相关标准整改到位;现场通道进行清理;配足消防器材。	2017/3/30	陈显
47	永康市步鑫五金制品有限公司	石柱镇下里溪工业区	现场产品堆放混乱;部分通道不畅;喷涂车间作业不规范;电焊工未按规定持证上岗。	现场通道进行清理;喷涂车间按规定进行整治;电焊工按规定经培训持证上岗。	2017/3/30	陈显
48	永康市优仁工贸有限公司	石柱镇下里溪工业区百福临大道10号	用电不规范;消防器材配备不足;喷涂车间未按要求安装防爆装置。	按用电规范要求整改;配足消防器材;喷涂车间按整改方案整改到位。	2017/6/30	施志强
49	永康市童乐教具	石柱镇新店村	用电线路私拉乱接;缺乏用电保护装置;存在用电安全隐患。喷涂车间不符合安全生产条件。	按用电规范要求整改。电焊工按规定经培训持证上岗;喷涂车间按相关方案整改到位。	2017/3/30	施志强
50	永康市尊名工贸有限公司	石柱镇横麓村	喷涂车间不符合安全生产条件;相关人员未经安全培训;消防器材配备不足。	喷涂车间按相关方案整改到位;相关人员进行安全培训;配足消防器材。	2017/3/30	施志强
51	永康市必胜旗帜	前仓镇馆头村江滨路78号	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
52	永康市宏胜服饰厂	前仓镇馆头村江滨路	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
53	永康市前仓红力校服厂	前仓镇前仓村新府路19-21号	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
54	永康市前仓佳佳校服厂	前仓镇前仓村花园路72号	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
55	永康市前仓康铭服饰厂	前仓镇前仓村花园路69号	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
56	伟力校服厂	前仓镇前仓村金乡街	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;进行用电布线改造;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
57	永康市前仓新林校服厂	前仓镇前仓村江滨路	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
58	永康市前仓朝州帽服厂	前仓镇前仓村新府路1号	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
59	阿星演出服	前仓镇前仓村戏台后2弄48号2楼	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
60	伍龙戏装	前仓镇前仓村花园路105号	现场管理混乱、电线私拉乱接;消防设施配备不足。	加强管理;建立管理台账;用电线路按规范化要求整改;配足消防设施。	2017/6/30	楼红宇
61	舟山海洋冲件厂	舟山镇舟山一村	货物堆放杂乱;电线老化;安全出口狭窄;噪音污染大。	整体搬迁。	2017/6/30	林勇柳时济
62	舟山飞龙冲件厂	舟山镇舟山二村	用电线路私拉乱接;缺乏用电保护装置;存在用电安全隐患。	整体搬迁。	2017/6/30	黄云腾柳时济
63	舟山根勇标牌厂	舟山镇舟山二村	缺乏用电保护装置;存在用电安全隐患;物品乱堆乱放;堵塞消防通道。	整体搬迁。	2017/6/30	黄云腾柳时济
64	舟山楼敏拖鞋加工厂	舟山镇舟山二村	货物易燃堆放杂乱;无消防通道;未通过消防验收。	整体搬迁。	2017/6/30	黄云腾胡国正

(下转第15版)

场地转让  
0063 金华开发区金西工业用地二十八亩转让 联系电话 13566774695  
江城路套房转让  
0260,179 m<sup>2</sup>,有电梯,665707,13967935707  
承租厂房  
0298 诚租城西、长城工业区 2-3 万 m<sup>2</sup> 左右标准化厂房 15988576563  
桐琴套房低价转让  
0306 复式精装 13516931497  
花川新区厂房出租  
0312 一楼 3000 m<sup>2</sup>,二楼 1200 m<sup>2</sup>,另解放小学边一楼 120 m<sup>2</sup> 电 13605898882  
厂房出租  
0314 大徐厂房 1500 m<sup>2</sup> 出租 13588615366 682366  
店面出租或转让  
0361 五金城一期,577698  
店面转让  
0375 五金城二期一街老店转让 电话:13868945858  
溪边厂房出租  
0381,900 m<sup>2</sup>,250KVA 变压器,13819901881  
三楼层出租  
0396 东永二线寺口吕路边三楼 2300 m<sup>2</sup> 出租,电话:13868965768  
宁兴排屋转让  
0406 毛坯房 312 m<sup>2</sup>,另桐琴工业区厂房 2000 m<sup>2</sup> 出租,13758990666  
园丁楼套房转让  
0416 电话:13645891529  
套房转让  
0417 南苑东路 165 m<sup>2</sup> 551001  
套房转让  
0417 华丰国际 70 m<sup>2</sup> 340281  
转让  
0423 城西物流旁,幢房和未建房若干转让。13819907468,537468,13665861238,611238  
城西厂房出租  
0425 一层 1400 m<sup>2</sup>,二层 2800 m<sup>2</sup>,三层 2800 m<sup>2</sup>;另一幢第二层 1600 m<sup>2</sup>,有货梯。另承接注塑机加工业务。13396795915

# 欢迎刊登分类广告